

## Протокол

Публичных слушаний на тему «Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области»

01.04.2022 г.

с. Кунашак

Присутствовали: 16 человек.

### Повестка дня

1. Выборы председателя и секретаря слушаний.
2. Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области»

По первому вопросу слушания:

#### Решили:

Избрать председателем публичных слушаний: Вакилову Э.А., Заместитель руководителя Управления по ЖКХ, строительству и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района, секретарем: Хабибуллина Ф.Р., начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Кунашакского района.

Голосовали: «за» - 16 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По второму вопросу слушания:

Секретарь Хабибуллина Ф.Р. пояснила, что Постановлением Главы района №264 от 02.03.2022г. «О назначении публичных слушаний на тему: Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области» назначены публичные слушания на 01.04.2022 г. в 15:00 часов по адресу: с. Кунашак, ул.Ленина, д.103 (в актовом зале, 2-й этаж). Проект был разработан по заказу Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергообеспечению администрации Кунашакского муниципального района. Проектировщиком является ООО ППК «Глобальные Энергетические системы». Слово предоставляется генеральному директору ООО ППК «Глобальные Энергетические системы» Смирнов Анатолий Сергеевич.

Докладчик Смирнов А.С.:

Данным проектом предусматривается строительство:

- газопровода высокого давления  $P=0,6$  МПа от существующего стального

подземного газопровода, проложенного к совхозу «Курмановский» в с. Муслимово; - ГРПШ; - газопровода низкого давления  $P=0,003$  МПа от проектируемого ГРПШ. Газопровод выполнен в подземном варианте. Для определения местонахождения подземного газопровода проектом

предусмотреть установку опознавательных знаков на участках пересечений с автомобильной дорогой дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Вопрос: Хафизов Д.В. (старший инженер отдела капитального ремонта и строительства)

- при проектирование газопровода по ул. Дружный, где находится 4-многоквартирный дом, учтена ли пропускная способность с учетом отоплением и пищеприготовлением с 32 диметром трубы и возможно ли в дальнейшем подключить Клуб к газу? Рекомендуем подвести трубу к многоквартирному дому диаметром 63 с выходом стали диаметром 57.

Ответ: Смирнов А.С. (директор ООО ППК «Глобальные Энергетические системы»)

- при проектирование газопровода по ул. Дружный, где находится 4-многоквартирный дом максимально учтена пропускная способность с учетом отоплением и пищеприготовлением трубы согласно проекту. Подключение в дальнейшем Клуба к газу возможно, только отдельным проектом с теплорасчетом на клуб с подключением газа с диаметром трубы 63.

Секретарь Хабибуллина Ф.Р. Есть ли какие либо еще замечания и предложения ?

Больше никаких замечаний, поступила рекомендация: утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта с учетом вышеуказанного предложения.

Председатель публичных слушаний Вакилова Э.А. предложила считать публичные слушания состоявшимися. Пояснила, что необходимо подготовить заключение по результатам публичных слушаний. Данное заключение совместно с проектом планировки и проектом межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области» необходимо направить Главе Кунашакского района.

**Решено:**

- Считать публичные слушания состоявшимися
- Принять проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газоснабжение жилых домов д. Нугуманово Кунашакского района Челябинской области»

Голосовали: «за» - 16 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель публичных слушаний \_\_\_\_\_ Вакилова Э.А.

Секретарь публичных слушаний \_\_\_\_\_ Хабибуллина Ф.Р.